


Anlage 2

Merkblatt

Handsteuereinrichtungen (Gehäusefarben und Beschriftung)

	<p>Nichtautomatischer Melder zur Auslösung der Brandmeldeanlage <u>und</u> Alarmierung der Feuerwehr</p> <p>Symbole und Beschriftung: Symbol nach EN 54-11 Bild 3a, kann ergänzt werden durch den Begriff „FEUER“.</p> <p>Farbe: feuerrot (RAL 3000)</p>
	<p>Nichtautomatischer Melder zur Auslösung der Hausalarmanlage <u>ohne</u> Alarmierung der Feuerwehr</p> <p>Beschriftung: „Hausalarm“</p> <p>Farbe: blau (RAL 5009)</p>
	<p>Handsteuerung für Rauch- und Wärmeabzüge sowie Sonderzwecke (z.B. Abschaltung technischer Anlagen)</p> <p>Beschriftung: „Rauchabzug“ oder entsprechend der Auslösefunktion (z.B. „Klima AUS“)</p> <p>Farbe: grau (RAL 7035)</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für (Gas-)Löschanlagen</p> <p>Beschriftung: „Löschanlage“ oder Art des Löschmittels (z.B. „CO₂“) <u>und</u> Funktion „Auslösung“ oder „AUS“</p> <p>Farbe: gelb (RAL 1018)</p>
	<p>Handauslösung elektrische Rettungswegsicherung (Türentriegelung) In Anlehnung EitVR</p> <p>Beschriftung: „Tür AUF“</p> <p>Farbe: grün (RAL 6032)</p>